



Bilde av turbin

Fremstedalen mikrokraftverk Sogndal kommune Sogn og Fjordane Fylke

Eier: Hans Arne Vikheim

Nøkkeldata:

- Fall: 100 m
- Qm 0,75 m³/s
- Qt : 0,095 m³/s
- P : 75 KW
- E : 0,3 GWh
- Kostnad – 0,75 mill kr
- Kr/GWh – 2,00

Byggetid:

12 måneder

Byggeår:

2007

Finansiering:

Sparebanken



Ny demning



Ny PLS styring med Unitronics



Bilde Kraftstasjon