

	Følgende er ikke inkludert under pkt 19.3:	
	– a) Sjauerhjelp (mindre oppgaver kan dog avtales)	
	– c) Stillaser	
	– e) Ikke eget lager, (utstyr kan oppbevares i stasjonen)	
	– g) trykkluft	
	– h) enten ved aggregat eller kabel fra nett. Leverandørens kraftbehov må dog oppgis med minimum 2 ukers varsel.	
	– i) verkstedplass	
	– j) oppholdsrom, toalett, vann for vask ... etc.	
Pkt.19.11	... det er inkludert en opplæringspakke i tilbudet som leverandøren skal definere innholdet av innen 1 måned.	
Pkt.20	Prøving og idriftsettelse	
	Rådgivende ingeniør er, på vegne av kjøperen, gitt fullmakt til å :	
	• bevitne alle prøver og tester av leveransene samt	
	• godkjenning eller avvisning av prøver og tester	
	• lede prøve- og idriftsettelsen av kraftverket	
Pkt.21	Prøving på anlegget, idriftsetting	
	Alle slike arbeider skal varsles med minst 2 ukers varsel.	
Pkt.22	Prøvedrift	
	Prøvedriftsperioden skal være problemfri drift i minst..... 1 måned	
Pkt.23.2	Overtakelse:	
	• Overtakelsesprotokollen skal signeres av begge parter.	
	• Protokollen skal inneholde ei liste over alle mangler.	
	• Dersom manglene er for mange eller for betydelige, kan overtakelse utsettes.	
	• I en slik periode skal anlegget være i drift dersom det er teknisk forsvarlig og mulig.	
Pkt.24.1	Ansvar for mangler	
	Garantiperioden er fra overtakelse 24 måneder	
	og ingen maksimal grense.....	
Pkt.24.2	Leverandørens garantiansvar skal dog ikke gå utover 48 måneder	
Pkt.25.1	Patenter	
	Herunder også Europeiske og utenlandske patenter	
Pkt.29.1	Tvist	
	Ved uenighet skal en forsøke frivillig voldgift ved den Tingrett hvor utbygger holder til.	